

## Sommaire semaine du 16 au 20 septembre 2024

	Concentration moyenne en CO2 de toutes les classes du CSSS	
La concentration moyenne en CO2 de toutes les classes	742,19	
	Locaux	Pourcentage
Concentrations moyennes inférieure à 1 000 ppm	1161	87,10%
Concentrations moyennes entre 1 000 et 1 500 ppm	143	10,73%
Concentrations moyennes entre 1 500 et 2 000 ppm	29	2,18%
Concentrations moyennes supérieure à 2 000 ppm	0	0,00%
Total	1333	100,00%

	Température moyenne de toutes les classes du CSSS (degré Celsius)	
Temperature moyenne des écoles	23,70	
	Locaux	Pourcentage
Nombre de locaux ayant une température moyenne inférieure à 20 °C	18	1,67%
Nombre de locaux ayant une température moyenne entre à 20 °C et 26 °C	930	86,43%
Nombre de locaux ayant une température moyenne supérieure à 26 °C	128	11,90%
Total	1076	100,00%

	Humidité moyenne de toutes les classes du CSSS en %	
Niveau d'humidité moyen des écoles	57,14	
	Locaux	Pourcentage
Nombre de locaux ayant un niveau d'humidité moyen inférieure à 30%	1	0,10%
Nombre de locaux ayant un niveau d'humidité moyen entre à 30% et 55%	307	31,17%
Nombre de locaux ayant un niveau d'humidité moyen supérieure à 55%	677	68,73%
Total	985	100,00%

### Nombre d'écoles du CSS Samares selon le maximum de la concentration de CO2 dans l'école

	Semaine du 16 au 20 septembre 2024	%
Nombre de locaux ayant une concentration moyenne hebdomadaire de CO <sub>2</sub> inférieure à 1 000 ppm	38	52,05%
Nombre de locaux ayant une concentration moyenne hebdomadaire de CO <sub>2</sub> entre 1 000 et 1 500 ppm	28	38,36%
Nombre de locaux ayant une concentration moyenne hebdomadaire de CO <sub>2</sub> entre 1 500 et 2 000 ppm	7	9,59%
Nombre de locaux ayant une concentration moyenne hebdomadaire de CO <sub>2</sub> supérieure à 2 000 ppm *	0	0,00%
Total	73	100,00%

### Nombre d'écoles du CSS Samares selon le maximum de la température dans l'école

	Semaine du 16 au 20 septembre 2024	%
Nombre de locaux ayant une température moyenne inférieure à 20 °C	1	1,75%
Nombre de locaux ayant une température moyenne entre à 20 °C et 26 °C	34	59,65%
Nombre de locaux ayant une température moyenne supérieure à 26 °C	22	38,60%
Total	57	100,00%

### Nombre d'écoles du CSS Samares selon le maximum du niveau d'humidité dans l'école

	Semaine du 16 au 20 septembre 2024	%
Nombre de locaux ayant un niveau d'humidité moyen inférieure à 30%	0	0,00%
Nombre de locaux ayant un niveau d'humidité moyen entre à 30% et 55%	1	1,82%
Nombre de locaux ayant un niveau d'humidité moyen supérieure à 55%	54	98,18%
Total	55	100,00%