

## Sommaire semaine du 21 au 25 octobre 2024

	Concentration moyenne en CO2 de toutes les classes du CSSS	
La concentration moyenne en CO2 de toutes les classes	787,97	
	Locaux	Pourcentage
Concentrations moyennes inférieure à 1 000 ppm	1065	81,36%
Concentrations moyennes entre 1 000 et 1 500 ppm	222	16,96%
Concentrations moyennes entre 1 500 et 2 000 ppm	22	1,68%
Concentrations moyennes supérieure à 2 000 ppm	0	0,00%
Total	1309	100,00%

	Température moyenne de toutes les classes du CSSS (degré Celsius)	
Temperature moyenne des écoles	22,05	
	Locaux	Pourcentage
Nombre de locaux ayant une température moyenne inférieure à 20 °C	15	1,41%
Nombre de locaux ayant une température moyenne entre à 20 °C et 26 °C	1049	98,41%
Nombre de locaux ayant une température moyenne supérieure à 26 °C	2	0,19%
Total	1066	100,00%

	Humidité moyenne de toutes les classes du CSSS en %	
Niveau d'humidité moyen des écoles	44,39	
	Locaux	Pourcentage
Nombre de locaux ayant un niveau d'humidité moyen inférieure à 30%	10	1,04%
Nombre de locaux ayant un niveau d'humidité moyen entre à 30% et 55%	904	94,46%
Nombre de locaux ayant un niveau d'humidité moyen supérieure à 55%	43	4,49%
Total	957	100,00%

### Nombre d'écoles du CSS Samares selon le maximum de la concentration de CO<sub>2</sub> dans l'école

	Semaine du 21 au 25 octobre 2024	%
Nombre de locaux ayant une concentration moyenne hebdomadaire de CO <sub>2</sub> inférieure à 1 000 ppm	22	30,14%
Nombre de locaux ayant une concentration moyenne hebdomadaire de CO <sub>2</sub> entre 1 000 et 1 500 ppm	40	54,79%
Nombre de locaux ayant une concentration moyenne hebdomadaire de CO <sub>2</sub> entre 1 500 et 2 000 ppm	11	15,07%
Nombre de locaux ayant une concentration moyenne hebdomadaire de CO <sub>2</sub> supérieure à 2 000 ppm *	0	0,00%
Total	73	100,00%

### Nombre d'écoles du CSS Samares selon le maximum de la température dans l'école

	Semaine du 21 au 25 octobre 2024	%
Nombre de locaux ayant une température moyenne inférieure à 20 °C	0	0,00%
Nombre de locaux ayant une température moyenne entre à 20 °C et 26 °C	55	96,49%
Nombre de locaux ayant une température moyenne supérieure à 26 °C	2	3,51%
Total	57	100,00%

### Nombre d'écoles du CSS Samares selon le maximum du niveau d'humidité dans l'école

	Semaine du 21 au 25 octobre 2024	%
Nombre de locaux ayant un niveau d'humidité moyen inférieure à 30%	0	0,00%
Nombre de locaux ayant un niveau d'humidité moyen entre à 30% et 55%	45	81,82%
Nombre de locaux ayant un niveau d'humidité moyen supérieure à 55%	10	18,18%
Total	55	100,00%