

## Sommaire semaine du 9 au 13 décembre 2024

	Concentration moyenne en CO2 de toutes les classes du CSSS	
La concentration moyenne en CO2 de toutes les classes	961,03	
	Locaux	Pourcentage
Concentrations moyennes inférieure à 1 000 ppm	952	61,50%
Concentrations moyennes entre 1 000 et 1 500 ppm	469	30,30%
Concentrations moyennes entre 1 500 et 2 000 ppm	116	7,49%
Concentrations moyennes supérieure à 2 000 ppm	11	0,71%
Total	1548	100,00%

	Température moyenne de toutes les classes du CSSS (degré Celsius)	
Temperature moyenne des écoles	21,31	
	Locaux	Pourcentage
Nombre de locaux ayant une température moyenne inférieure à 20 °C	65	4,52%
Nombre de locaux ayant une température moyenne entre à 20 °C et 26 °C	1371	95,34%
Nombre de locaux ayant une température moyenne supérieure à 26 °C	2	0,14%
Total	1438	100,00%

	Humidité moyenne de toutes les classes du CSSS en %	
Niveau d'humidité moyen des écoles	30,53	
	Locaux	Pourcentage
Nombre de locaux ayant un niveau d'humidité moyen inférieure à 30%	508	51,26%
Nombre de locaux ayant un niveau d'humidité moyen entre à 30% et 55%	475	47,93%
Nombre de locaux ayant un niveau d'humidité moyen supérieure à 55%	8	0,81%
Total	991	100,00%

### Nombre d'écoles du CSS Samares selon le maximum de la concentration de CO2 dans l'école

	Semaine du 9 au 13 décembre 2024	%
Nombre de locaux ayant une concentration moyenne hebdomadaire de CO <sub>2</sub> inférieure à 1 000 ppm	14	16,87%
Nombre de locaux ayant une concentration moyenne hebdomadaire de CO <sub>2</sub> entre 1 000 et 1 500 ppm	36	43,37%
Nombre de locaux ayant une concentration moyenne hebdomadaire de CO <sub>2</sub> entre 1 500 et 2 000 ppm	27	32,53%
Nombre de locaux ayant une concentration moyenne hebdomadaire de CO <sub>2</sub> supérieure à 2 000 ppm *	6	7,23%
Total	83	100,00%

### Nombre d'écoles du CSS Samares selon le maximum de la température dans l'école

	Semaine du 9 au 13 décembre 2024	%
Nombre de locaux ayant une température moyenne inférieure à 20 °C	0	0,00%
Nombre de locaux ayant une température moyenne entre à 20 °C et 26 °C	72	96,00%
Nombre de locaux ayant une température moyenne supérieure à 26 °C	3	4,00%
Total	75	100,00%

### Nombre d'écoles du CSS Samares selon le maximum du niveau d'humidité dans l'école

	Semaine du 9 au 13 décembre 2024	%
Nombre de locaux ayant un niveau d'humidité moyen inférieure à 30%	9	16,07%
Nombre de locaux ayant un niveau d'humidité moyen entre à 30% et 55%	41	73,21%
Nombre de locaux ayant un niveau d'humidité moyen supérieure à 55%	6	10,71%
Total	56	100,00%